

《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》 常见问题解答

1、建筑物超高增加人工、机械的工程量计算规则第1.0.2、1.0.3条中“人工费”及“机械台班费”是否计算价差？

答：可计算价差。

2、模板工程说明第四条“…；地下室楼板支模高度超过3.6m每增加1m按相应子目的工日、钢支撑及载货汽车消耗量乘以系数1.20计算。”按这条说明计算后，是否还可以按板模板每增加1m的子目进行调整？

答：地下室楼板支模高度超过3.6m均按该条说明执行，不能再另外计算其它调增子目。

3、设计图纸上钢筋是6厘，结算时是否按6.5厘钢筋比重进行计算。

答：现浇、预制构件钢筋制作安装工程量，按设计长度乘以单位理论质量计算。钢筋直径按设计图纸标注的计算。