

广州市散装水泥管理办公室文件

穗散〔2017〕24号

广州市散装水泥管理办公室关于对预拌 砂浆生产企业产品和原材料 检验情况的通报

市预拌砂浆行业协会、市混凝土行业协会、市建筑节能科技协会，各预拌砂浆、混凝土生产企业，有关单位：

为全面落实《广东省促进散装水泥发展和应用规定》（省府令第156号）和《广州市城乡建设委员会关于发布〈广州市预拌砂浆企业诚信综合评价办法〉的通知》（穗建筑〔2014〕1277号）要求，提高预拌砂浆企业综合管理水平，保证预拌砂浆质量，夯实建筑工程质量基础，我办于2016年11月21日至12月14日，分别对在我市备案36家普通预拌

砂浆企业和 3 家特种干混砂浆企业进行诚信管理评价检查，同时对各企业的产品和使用的原材料进行抽样送检，现将不合格预拌砂浆生产企业的产品和原材料检验情况通报如下：

一、不合格砂浆产品情况

(一) 湿拌砂浆。广州市东浦混凝土有限公司 2016 年 12 月 14 日生产的抹灰砂浆 (M10)，14d 拉伸粘结强度不合格。

(二) 干混砂浆。广州绿宇建筑材料有限公司 2016 年 11 月 16 日生产的砌筑砂浆 (M5) 和广州市番翔建筑材料有限公司 2016 年 12 月 1 日生产的抹灰砂浆 (M15)，抗压强度不合格。

二、不合格原材料情况

(一) 粒化高炉矿渣粉。广州稔华建材有限公司使用博罗县园洲罗浮山水泥有限公司 2016 年 10 月 8 日生产的粒化高炉矿渣粉 (S95)，活性指数不合格。

(二) 粉煤灰。广州市长峰建筑材料有限公司使用广州运宏粉煤灰综合开发有限公司 2016 年 11 月 5 日生产的粉煤灰 (F 类二级) 和广州市从达砂浆涂料厂有限公司使用广州运宏粉煤灰综合开发有限公司 2016 年 11 月 9 日生产的粉煤灰 (F 类二级)，细度不合格。。

(三) 水泥。广州市正江混凝土有限公司使用华润水泥 (平南) 有限公司 2016 年 11 月 22 日生产的硅酸盐水泥 (P·II42.5R)，出厂编号：2016GG0246，烧失量不合格。

三、处理情况

(一)对广州市东浦混凝土有限公司、广州绿宇建筑材料有限公司、广州市番翔建筑材料有限公司3家预拌砂浆生产企业通报批评，预拌砂浆企业诚信管理评价扣10分处理，。

(二)对广州市正江混凝土有限公司多次使用被通报的原材料供应商的行为通报批评，预拌砂浆企业诚信管理评价扣10分处理。

(三)对广州稔华建材有限公司、广州市长峰建筑材料有限公司、广州市从达砂浆涂料厂有限公司3家企业通报批评。

四、工作要求

各预拌砂浆、混凝土生产企业要加强产品质量控制体系建设，未经检验的产品不得出厂；切实加强对原材料进场的检验，未经检测的原材料决不入库；选用合格的原材料供应商；加强实验室人员能力培训，提高试验员检验水平。

附件：1.不合格预拌砂浆产品名录。

2.不合格原材料名录。

广州市散装水泥管理办公室

2017年3月27日

附件 1

不合格预拌砂浆产品名录

序号	生产单位	产品型号	出厂批号(生产时间)	不合格项目
1	广州市东浦混凝土有限公司	抹灰砂浆 (M10)	2016. 12. 14	14d 拉伸 粘结强度
2	广州绿宇建筑材料有限公司	砌筑砂浆 (M5)	DMM5161001 (2016. 11. 16)	抗压强度
3	广州市番翔建筑材料有限公司	抹灰砂浆 (M15)	DP151201 (2016. 12. 01)	抗压强度

附件 2

不合格原材料名录

序号	原材料名称	使用单位	不合格项目	不合格原材料信息
1	粒化高炉矿渣粉	广州稔华建材有限公司	活性指数	生产厂家:博罗县园洲罗浮山水泥有限公司, 产品等级: S95, 生产日期: 2016 年 10 月 8 日。
2	粉煤灰	广州市长峰建筑材料有限公司	细度	生产厂家:广州运宏粉煤灰综合开发有限公司, 产品等级: F 类二级, 出厂日期: 2016 年 11 月 5 日。
3	粉煤灰	广州市从达砂浆涂料厂有限公司	细度	生产厂家:广州运宏粉煤灰综合开发有限公司, 产品等级: F 类二级, 出厂日期: 2016 年 11 月 9 日。
4	水泥	广州市正江混凝土有限公司	烧失量	生产厂家: 华润水泥(平南)有限公司, 产品等级: 硅酸盐水泥 P·II42.5R, 出厂编号: 2016GG0246.
备注	建议全市各预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件生产企业不使用以上供应商的原材料。			

公开类别：主动公开

抄送：市住房城乡建设委，市住保办、市重点项目办、市质监站、
市市政站，市地铁总公司

广州市散装水泥管理办公室

2017年3月27日印发
